

BOLETIM DE RESULTADOS ANALÍTICOS

NÚMERO DOCUMENTO: 5524/13

DATA DE EMISSÃO: 28/08/2013

BP ENERGY DO BRASIL - LTDA

ENDEREÇO: Av. Atlântica, 1.130, 14th floor, Back Side - CEP: 22021-000 - Copacabana - Rio de Janeiro

CONTATO: Susanna Frankel

TELEFONE: (21) 2127-2562

E-MAIL: susanna.frankel@bp.com

INFORMAÇÕES GERAIS

Metodologia: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater – 21ª Edition, 2005: 5520 G.

Responsável pela coleta: Cliente

Data de Recebimento das amostras: 23/08/2013

Estado de Preservação das amostras: Acidificadas (pH <2) e Refrigeradas

Unidade: FPSO POLVO

Período de Coleta: 19/08/2013 à 22/08/2013

Data de Finalização das Análises: 26/08/2013


FPSO POLVO

ID F.B.	PONTO DE AMOSTRAGEM	Nº.: AMOSTRA	DATA DA COLETA	HORA DA COLETA	RESULTADO (TOG)
572/13	Saída do Hidrociclone	2804	20/08/2013	02:00	<5 mg/L
573/13		2805	20/08/2013	10:35	<5 mg/L
574/13		2806	20/08/2013	14:00	<5 mg/L
575/13		2807	21/08/2013	02:40	<5 mg/L
576/13		2808	21/08/2013	17:20	<5 mg/L
577/13		2809	21/08/2013	20:00	5,33 mg/L
578/13		2810	22/08/2013	02:00	<5 mg/L

OBS.: O frasco referente à amostra 2803 chegou quebrado.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA

Centro Tecnológico de Controle de Qualidade




RAPHAEL JOSÉ MOTTA MARCELINO

Técnico Químico - CRQ N.º 034.275.51 - 3ª região

L.A. FALCÃO BAUER LTDA

Centro Tecnológico de Controle de Qualidade



JOSÉ TORRES RIBEIRO

Químico - CRQ N.º 032.120.41 - 3ª região

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à amostra ensaiada. A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e, a sua utilização, para fins promocionais, depende de aprovação prévia;