

BOLETIM DE RESULTADOS ANALÍTICOS

NÚMERO DOCUMENTO: 5606/13

DATA DE EMISSÃO: 12/09/2013

BP ENERGY DO BRASIL - LTDA

ENDEREÇO: Av. Atlântica, 1.130, 14th floor, Back Side - CEP: 22021-000 - Copacabana - Rio de Janeiro

CONTATO: Susanna Frankel

TELEFONE: (21) 2127-2562

E-MAIL: susanna.frankel@bp.com

INFORMAÇÕES GERAIS

Metodologia: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater – 21ª Edition, 2005: 5520 G.

Responsável pela coleta: Cliente

Data de Recebimento das amostras: 04/09/2013

Estado de Preservação das amostras: Acidificadas (pH <2) e Refrigeradas

Unidade: FPSO POLVO

Período de Coleta: 12/08; 13/08; 19/08; 22/08 à 24/08/2013; 02/09 e 03/09/2013

Data de Finalização das Análises: 09/09/2013


FPSO POLVO

ID F.B.	PONTO DE AMOSTRAGEM	Nº.: AMOSTRA	DATA DA COLETA	HORA DA COLETA	RESULTADO (TOG)
579/13	Saída do Hidrociclone	D-2783	12/08/2013	14:00	6,83 mg/L
580/13		D-2784	13/08/2013	02:00	6,34 mg/L
581/13		D-2803	19/08/2013	20:00	<5 mg/L
582/13		2811	22/08/2013	19:15	8,40 mg/L
583/13		2812	22/08/2013	20:00	5,96 mg/L
584/13		2813	23/08/2013	02:00	6,17 mg/L
585/13		2814	23/08/2013	20:15	9,11 mg/L
586/13		2815	24/08/2013	02:00	6,20 mg/L
587/13		2817	02/09/2013	02:00	<5 mg/L
588/13		2818	02/09/2013	10:30	6,40 mg/L
589/13		2819	02/09/2013	14:00	5,21 mg/L
590/13		2820	02/09/2013	15:10	<5 mg/L
591/13		2821	03/09/2013	09:30	<5 mg/L
592/13		2822	03/09/2013	14:00	<5 mg/L

OBS.: O frasco referente à amostra 2816 chegou quebrado.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA


Centro Tecnológico de Controle de Qualidade


RAPHAEL JOSÉ MOTTA MARCELINO

Técnico Químico - CRQ N.º 034.275.51 - 3ª região

L.A. FALCÃO BAUER LTDA

Centro Tecnológico de Controle de Qualidade


JOSÉ TORRES RIBEIRO

Químico - CRQ N.º 032.120.41 - 3ª região

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à amostra ensaiada. A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e, a sua utilização, para fins promocionais, depende de aprovação prévia;