

**RELATÓRIO DE ENSAIO MAC/287904/01/15**  
**ÁGUA PRODUZIDA**

**LABORATÓRIO:** L.A. FALCÃO BAUER – Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Ltda.  
Rua Marlene Brasileiro Martins, nº315 – Vale Encantado.  
CEP: 27933-375 – Macaé, RJ.

**INTERESSADO:** OSX – SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA  
Praça Mahatma Gandhi, Nº14 (parte)  
Centro – Rio de Janeiro  
CEP: 20031 – 100  
Referencia: 70869

**1. IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS.**

Seis (06) amostras de Água Produzida identificadas pelo interessado como:

Saída do Flotador  
Data da Coleta: 13/08/2015  
Quantidade de Amostras: 04  
Hora da Coleta: 11:00/11:00/17:00/23:00

Saída do Flotador  
Data da Coleta: 16/08/2015  
Quantidade de Amostras: 04  
Hora da Coleta: 05:00/11:00/17:00/23:00

Saída do Flotador  
Data da Coleta: 14/08/2015  
Quantidade de Amostras: 04  
Hora da Coleta: 05:00/11:00/17:00/23:00

Saída do Flotador  
Data da Coleta: 17/08/2015  
Quantidade de Amostras: 04  
Hora da Coleta: 05:00/11:00/17:00/23:00

Saída do Flotador  
Data da Coleta: 15/08/2015  
Quantidade de Amostras: 04  
Hora da Coleta: 05:00/11:00/17:00/23:00

Saída do Flotador  
Data da Coleta: 18/08/2015  
Quantidade de Amostras: 04  
Hora da Coleta: 05:00/11:00/17:00/23:00

Amostras coletadas pelos técnicos: Marales, Bruno, Dorival, recebido pelo Laboratório em 21/08/2015.

**Identificação Interna: Plataforma OSX – 3**



## 2. METODOLOGIA UTILIZADA

Procedimento Interno C - Água - 001: Determinação do teor de óleo e graxa por gravimetria com adsorção por sílica – Rev.01

## 3. RESULTADOS OBTIDOS

REFERÊNCIA	DATA	ID. FB	ÓLEOS E GRAXAS (mg/L)	HORA DA COLETA	SITUAÇÃO
Saída Flotador	13/08/2015	470041	<5	11:00/11:00/17:00/23:00	Dentro dos Parâmetros
Saída Flotador	14/08/2015	470042	<5	05:00/11:00/17:00/23:00	Dentro dos Parâmetros
Saída Flotador	15/08/2015	470043	<5	05:00/11:00/17:00/23:00	Dentro dos Parâmetros
Saída Flotador	16/08/2015	470044	<5	05:00/11:00/17:00/23:00	Dentro dos Parâmetros
Saída Flotador	17/08/2015	470045	<5	05:00/11:00/17:00/23:00	Dentro dos Parâmetros
Saída Flotador	18/08/2015	470046	<5	05:00/11:00/17:00/23:00	Dentro dos Parâmetros

## 4. OBSERVAÇÕES

De acordo com a RESOLUÇÃO CONAMA Nº393. Art.5º O descarte de água produzida deverá obedecer à concentração média aritmética simples mensal de óleo e graxa de até 29mg/L, com valor máximo diário de 42mg/L.

Nos casos de descarte de água produzida ser realizada junto com efluente oleoso da unidade, O limite de óleo e graxa (mg/l) do sistema de tratamento é de 15 mg/l conforme Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº01/11

## 5. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado no período de 21/08/15 a 28/08/15

Macaé, 28 de Agosto de 2015.

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA**  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade**THAIS PEIXOTO DA SILVA**Técnico Químico – CRQ N° 03430354 – 3° Região  
Laboratório Macaé**L.A. FALCÃO BAUER LTDA**  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade**MAURÍCIA DE OLIVEIRA SODRÉ**Técnico Químico – CRQ N° 03424989 – 3° Região  
Laboratório Macaé**Observações:**

Os resultados contidos neste boletim referem-se exclusivamente às amostras nele descritas.  
O método utilizado neste ensaio encontra-se em conformidade com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22<sup>o</sup> Edition 2012 - 5520 B: Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric e Method 5520 F: Hydrocarbons e EPA Method 1664, Revision B.