




Monitoramento Diário de TOG  
Acompanhamento de Resultados e Análise Crítica  
Janeiro/2010

Unidade Operacional:	<b>MLZ</b>
Nome do Ponto:	SAO
Período:	01 a 31/01/2010

Data	Resultado Unidade	Análise Crítica
	Padrão máximo diário ( 42 mg/L); Padrão legal mensal (29 mg/ L)	
1	0,95	ok!
2	0,11	ok!
3	0,22	ok!
4	0,82	ok!
5	3,60	ok!
6	3,80	ok!
7	4,10	ok!
8	2,90	ok!
9	5,60	ok!
10	6,80	ok!
11	4,90	ok!
12	2,11	ok!
13	1,27	ok!
14	0,99	ok!
15	1,37	ok!
16	1,86	ok!
17	2,04	ok!
18	1,47	ok!
19	1,86	ok!
20	1,15	ok!
21	0,98	ok!
22	0,78	ok!
23	0,54	ok!
24	0,83	ok!
25	0,54	ok!
26	1,28	ok!
27	2,83	ok!
28	1,35	ok!
29	2,65	ok!
30	1,12	ok!
31	3,26	ok!
<b>Média Mensal</b>	<b>2,07</b>	


  
Carlos Antonio Tavares Filho  
Gerente Setorial  
UO - BS / ATP - N / OP - PMLZ  
Matricula: 0211386



Monitoramento Diário de TOG  
Acompanhamento de Resultados e Análise Crítica  
Fevereiro/2010

Unidade Operacional:	<b>MLZ</b>
Nome do Ponto:	SAO
Período:	01 a 28/02/2010

Data	Resultado Unidade	Análise Crítica
	Padrão máximo diário ( 42 mg/L); Padrão legal mensal (29 mg/ L)	
1	2,50	ok!
2	0,48	ok!
3	0,67	ok!
4	0,92	ok!
5	0,50	ok!
6	1,02	ok!
7	0,83	ok!
8	1,20	ok!
9	6,81	ok!
10	6,20	ok!
11	3,80	ok!
12	3,80	ok!
13	5,40	ok!
14	7,70	ok!
15	6,80	ok!
16	1,55	ok!
17	0,36	ok!
18	0,87	ok!
19	0,68	ok!
20	0,68	ok!
21	1,63	ok!
22	0,50	ok!
23	0,87	ok!
24	0,25	ok!
25	0,79	ok!
26	0,47	ok!
27	0,23	ok!
28	0,34	ok!
29	---	---
30	---	---
31	---	---
<b>Média Mensal</b>	<b>2,07</b>	

  
Carlos Antonio Tavares Filho  
Gerente Setorial  
UO - BS / ATP - N / OP - PMLZ  
Matrícula: 0211386



**Monitoramento Diário de TOG**  
**Acompanhamento de Resultados e Análise Crítica**  
**Março/2010**

<b>Unidade Operacional:</b>	<b>MLZ</b>
<b>Nome do Ponto:</b>	SAO
<b>Período:</b>	01 a 31/03/2010

Data	Resultado Unidade	Análise Crítica
	Padrão máximo diário ( 42 mg/L); Padrão legal mensal (29 mg/ L)	
1	0,14	ok!
2	0,56	ok!
3	6,33	ok!
4	3,44	ok!
5	1,09	ok!
6	8,15	ok!
7	2,56	ok!
8	0,22	ok!
9	11,38	ok!
10	9,17	ok!
11	11,77	ok!
12	6,25	ok!
13	13,51	ok!
14	7,66	ok!
15	12,61	ok!
16	1,05	ok!
17	0,23	ok!
18	0,68	ok!
19	0,54	ok!
20	1,14	ok!
21	1,28	ok!
22	0,21	ok!
23	0,85	ok!
24	0,89	ok!
25	1,02	ok!
26	0,65	ok!
27	0,97	ok!
28	0,94	ok!
29	0,48	ok!
30	1,05	ok!
31	0,91	ok!
<b>Média Mensal</b>	<b>3,48</b>	

*Carlos Antonio Tavares Filho*  
Gerente Setorial  
UO - BS / ATP - N / OP - PMLZ  
Matrícula: 0211386



**Monitoramento Diário de TOG**  
**Acompanhamento de Resultados e Análise Crítica**  
**Abril/2010**

<b>Unidade Operacional:</b>	<b>MLZ</b>
<b>Nome do Ponto:</b>	SAO
<b>Período:</b>	01 a 30/04/2010

Data	Resultado Unidade	Análise Crítica
	Padrão máximo diário ( 42 mg/L); Padrão legal mensal (29 mg/ L)	
1	0,70	ok!
2	1,31	ok!
3	0,23	ok!
4	1,40	ok!
5	0,81	ok!
6	2,82	ok!
7	3,15	ok!
8	1,90	ok!
9	2,10	ok!
10	1,06	ok!
11	0,98	ok!
12	4,25	ok!
13	1,60	ok!
14	2,08	ok!
15	1,73	ok!
16	1,45	ok!
17	3,20	ok!
18	3,03	ok!
19	2,25	ok!
20	2,40	ok!
21	4,60	ok!
22	1,40	ok!
23	2,80	ok!
24	5,40	ok!
25	3,40	ok!
26	4,20	ok!
27	0,41	ok!
28	0,38	ok!
29	0,12	ok!
30	0,22	ok!
31	---	---
<b>Média Mensal</b>	<b>2,05</b>	


*Carlos Antonio Tavares Filho*  
Carlos Antonio Tavares Filho  
Gerente Setorial  
UO - BS / ATP - N / OP - PMLZ  
Matrícula: 0211386



**Monitoramento Diário de TOG**  
**Acompanhamento de Resultados e Análise Crítica**  
**Maió/2010**

Unidade Operacional:	<b>MLZ</b>
Nome do Ponto:	SAO
Período:	01 a 31/05/2010

Data	Resultado Unidade	Análise Crítica
	Padrão máximo diário ( 42 mg/L); Padrão legal mensal (29 mg/ L)	
1	0,00	ok!
2	0,56	ok!
3	0,22	ok!
4	3,30	ok!
5	1,60	ok!
6	3,90	ok!
7	2,60	ok!
8	1,90	ok!
9	1,00	ok!
10	4,50	ok!
11	1,52	ok!
12	1,20	ok!
13	0,98	ok!
14	1,05	ok!
15	2,00	ok!
16	1,08	ok!
17	1,28	ok!
18	3,10	ok!
19	1,77	ok!
20	3,79	ok!
21	3,30	ok!
22	1,83	ok!
23	1,30	ok!
24	3,90	ok!
25	2,60	ok!
26	3,10	ok!
27	1,60	ok!
28	2,00	ok!
29	2,00	ok!
30	3,80	ok!
31	3,50	ok!
<b>Média Mensal</b>	<b>2,14</b>	

  
Carlos Antonio Tavares Filho  
Gerente Setorial  
UO - BS / ATP - N / OP - PMLZ  
Matricula: 0211386



Monitoramento Diário de TOG  
Acompanhamento de Resultados e Análise Crítica  
Junho/2010

Unidade Operacional:	MLZ
Nome do Ponto:	SAO
Período:	01 a 30/06/2010

Data	Resultado Unidade	Análise Crítica
	Padrão máximo diário ( 42 mg/L); Padrão legal mensal (29 mg/ L)	
1	7,60	ok!
2	4,50	ok!
3	4,00	ok!
4	3,80	ok!
5	0,80	ok!
6	6,40	ok!
7	1,50	ok!
8	2,42	ok!
9	3,29	ok!
10	3,15	ok!
11	2,67	ok!
12	0,81	ok!
13	1,74	ok!
14	1,22	ok!
15	10,76	ok!
16	2,23	ok!
17	7,16	ok!
18	1,49	ok!
19	2,17	ok!
20	2,67	ok!
21	1,44	ok!
22	4,20	ok!
23	1,48	ok!
24	2,93	ok!
25	6,30	ok!
26	10,44	ok!
27	4,89	ok!
28	6,22	ok!
29	2,80	ok!
30	2,10	ok!
31	---	---
<b>Média Mensal</b>	<b>3,77</b>	

Carlos Antonio Tavares Filho  
Gerente Setorial  
UO - BS / ATP - N / OP - PMLZ  
Matrícula: 0211386



Monitoramento Diário de TOG  
Acompanhamento de Resultados e Análise Crítica  
Julho/2010

Unidade Operacional:	<b>MLZ</b>
Nome do Ponto:	SAO
Período:	01 a 31/07/2010

Data	Resultado Unidade	Análise Crítica
	Padrão máximo diário ( 42 mg/L); Padrão legal mensal (29 mg/ L)	
1	1,40	ok!
2	3,40	ok!
3	2,20	ok!
4	4,30	ok!
5	0,80	ok!
6	6,45	ok!
7	5,78	ok!
8	3,87	ok!
9	6,86	ok!
10	6,00	ok!
11	5,37	ok!
12	3,54	ok!
13	4,66	ok!
14	5,00	ok!
15	0,98	ok!
16	3,26	ok!
17	3,52	ok!
18	3,63	ok!
19	7,31	ok!
20	2,60	ok!
21	4,10	ok!
22	1,10	ok!
23	2,60	ok!
24	3,40	ok!
25	2,10	ok!
26	3,20	ok!
27	0,12	ok!
28	0,11	ok!
29	0,11	ok!
30	0,00	ok!
31	0,00	ok!
<b>Média Mensal</b>	<b>3,15</b>	

*Carlos Antonio Tavares Filho*

Carlos Antonio Tavares Filho  
Gerente Setorial  
UO - BS / ATP - N / OP - PMLZ  
Matricula: 0211386



Monitoramento Diário de TOG  
Acompanhamento de Resultados e Análise Crítica  
Agosto/2010

Unidade Operacional:	<b>MLZ</b>
Nome do Ponto:	SAO
Período:	01 a 31/08/2010

Data	Resultado Unidade	Análise Crítica
	Padrão máximo diário ( 42 mg/L); Padrão legal mensal (29 mg/ L)	
1	0,11	ok!
2	0,22	ok!
3	3,07	ok!
4	0,66	ok!
5	0,91	ok!
6	0,00	ok!
7	1,22	ok!
8	2,25	ok!
9	2,20	ok!
10	1,56	ok!
11	1,75	ok!
12	5,93	ok!
13	0,68	ok!
14	1,79	ok!
15	1,33	ok!
16	0,73	ok!
17	0,21	ok!
18	0,11	ok!
19	0,14	ok!
20	0,27	ok!
21	0,11	ok!
22	0,37	ok!
23	0,11	ok!
24	2,28	ok!
25	1,06	ok!
26	2,09	ok!
27	1,63	ok!
28	3,20	ok!
29	3,13	ok!
30	2,68	ok!
31	2,61	ok!
<b>Média Mensal</b>	<b>1,43</b>	

*Carlos Antonio Tavares Filho*

Carlos Antonio Tavares Filho  
Gerente Setorial  
UO - BS / ATP - N / OP - PMLZ  
Matrícula: 0211386





Monitoramento Diário de TOG  
Acompanhamento de Resultados e Análise Crítica  
Setembro/2010

Unidade Operacional:	<b>MLZ</b>
Nome do Ponto:	SAO
Período:	01 a 30/09/2010

Data	Resultado Unidade	Análise Crítica
	Padrão máximo diário ( 42 mg/L); Padrão legal mensal (29 mg/ L)	
1	2,63	ok!
2	2,04	ok!
3	2,09	ok!
4	2,31	ok!
5	1,97	ok!
6	1,92	ok!
7	4,30	ok!
8	2,80	ok!
9	2,70	ok!
10	3,30	ok!
11	3,00	ok!
12	4,30	ok!
13	1,20	ok!
14	1,12	ok!
15	1,14	ok!
16	1,81	ok!
17	1,00	ok!
18	2,33	ok!
19	1,71	ok!
20	1,18	ok!
21	1,00	ok!
22	0,45	ok!
23	0,89	ok!
24	0,74	ok!
25	1,29	ok!
26	0,56	ok!
27	1,06	ok!
28	2,35	ok!
29	1,89	ok!
30	1,76	ok!
31	---	---
<b>Média Mensal</b>	<b>1,89</b>	

*Carlos Antonio Tavares Filho*

Carlos Antonio Tavares Filho  
Gerente Setorial  
UO - BS / ATP - N / OP - PMLZ  
Matrícula: 0211386



Monitoramento Diário de TOG  
Acompanhamento de Resultados e Análise Crítica  
Outubro/2010

Unidade Operacional:	<b>MLZ</b>
Nome do Ponto:	SAO
Período:	01 a 31/10/2010

Data	Resultado Unidade	Análise Crítica
	Padrão máximo diário ( 42 mg/L); Padrão legal mensal (29 mg/ L)	
1	1,53	ok!
2	2,08	ok!
3	2,39	ok!
4	3,01	ok!
5	1,46	ok!
6	2,03	ok!
7	1,87	ok!
8	1,63	ok!
9	1,78	ok!
10	2,08	ok!
11	1,93	ok!
12	2,38	ok!
13	5,33	ok!
14	4,10	ok!
15	3,75	ok!
16	7,83	ok!
17	6,72	ok!
18	2,78	ok!
19	0,27	ok!
20	0,33	ok!
21	0,36	ok!
22	0,28	ok!
23	0,25	ok!
24	0,24	ok!
25	0,24	ok!
26	1,80	ok!
27	0,96	ok!
28	1,20	ok!
29	0,83	ok!
30	1,20	ok!
31	0,94	ok!
<b>Média Mensal</b>	<b>2,05</b>	

*Carlos Antonio Tavares Filho*

Carlos Antonio Tavares Filho  
Gerente Setorial  
UO - BS / ATP - N / OP - PMLZ  
Matrícula: 0211386



**Monitoramento Diário de TOG**  
**Acompanhamento de Resultados e Análise Crítica**  
**Novembro/2010**

<b>Unidade Operacional:</b>	<b>MLZ</b>
<b>Nome do Ponto:</b>	SAO
<b>Período:</b>	01 a 30/11/2010

Data	Resultado Unidade	Análise Crítica
	Padrão máximo diário ( 42 mg/L); Padrão legal mensal (29 mg/ L)	
1	0,00	Parada Geral
2	0,00	Parada Geral
3	0,00	Parada Geral
4	0,00	Parada Geral
5	0,00	Parada Geral
6	0,00	Parada Geral
7	0,00	Parada Geral
8	0,00	Parada Geral
9	0,00	Parada Geral
10	0,00	Parada Geral
11	0,00	Parada Geral
12	0,00	Parada Geral
13	0,00	Parada Geral
14	0,00	Parada Geral
15	0,00	Parada Geral
16	0,00	Parada Geral
17	0,00	Parada Geral
18	0,00	Parada Geral
19	0,00	Parada Geral
20	0,00	Parada Geral
21	0,00	Parada Geral
22	0,00	Parada Geral
23	0,00	Parada Geral
24	0,00	Parada Geral
25	0,00	Parada Geral
26	0,00	Parada Geral
27	0,00	Parada Geral
28	0,00	Parada Geral
29	0,00	Parada Geral
30	0,00	Parada Geral
31	---	---
<b>Média Mensal</b>	<b>0,00</b>	

*Carlos Antonio Tavares Filho*

Carlos Antonio Tavares Filho  
Gerente Setorial  
UO - BS / ATP - N / OP - PMLZ  
Matrícula: 0211386



**Monitoramento Diário de TOG**  
Acompanhamento de Resultados e Análise Crítica  
Dezembro/2010

Unidade Operacional:	<b>MLZ</b>
Nome do Ponto:	SAO
Período:	01 a 31/12/2010

Data	Resultado Unidade	Análise Crítica
	Padrão máximo diário ( 42 mg/L); Padrão legal mensal (29 mg/ L)	
1	0,00	Parada Geral
2	0,00	Parada Geral
3	0,00	Parada Geral
4	0,00	Parada Geral
5	0,12	ok!
6	0,17	ok!
7	0,15	ok!
8	0,08	ok!
9	0,09	ok!
10	0,10	ok!
11	0,12	ok!
12	0,10	ok!
13	0,10	ok!
14	4,00	ok!
15	1,50	ok!
16	1,10	ok!
17	2,40	ok!
18	1,90	ok!
19	1,00	ok!
20	0,80	ok!
21	0,06	ok!
22	0,08	ok!
23	0,07	ok!
24	0,06	ok!
25	0,10	ok!
26	0,12	ok!
27	0,12	ok!
28	1,37	ok!
29	2,98	ok!
30	1,21	ok!
31	0,97	ok!
<b>Média Mensal</b>	<b>0,67</b>	

Carlos Antonio Tavares Filho  
Gerente Setorial  
UO - BS / ATP - N / OP - PMLZ  
Matricula: 0211386