


**Monitoramento Diário de TOG**  
**Acompanhamento de Resultados e Análise Crítica**  
**Agosto/2010**

<b>Unidade Operacional:</b>	<b>FPSO Cidade de Santos</b>
<b>Nome do Ponto:</b>	Saída do Flotador
<b>Período:</b>	01 a 31/08/2010


Data	Resultado Unidade	Análise Crítica
	Padrão máximo diário ( 42 mg/L); Padrão legal mensal (29 mg/ L)	
1	---	Não houve produção de água
2	---	Não houve produção de água
3	---	Água enviada para Slop Tank
4	---	Água enviada para Slop Tank
5	---	Água enviada para Slop Tank
6	---	Água enviada para Slop Tank
7	---	Água enviada para Slop Tank
8	---	Água enviada para Slop Tank
9	---	Água enviada para Slop Tank
10	---	Água enviada para Slop Tank
11	---	Água enviada para Slop Tank
12	---	Água enviada para Slop Tank
13	---	Água enviada para Slop Tank
14	---	Água enviada para Slop Tank
15	---	Água enviada para Slop Tank
16	---	Água enviada para Slop Tank
17	---	Água enviada para Slop Tank
18	---	Água enviada para Slop Tank
19	---	Água enviada para Slop Tank
20	---	Água enviada para Slop Tank
21	---	Água enviada para Slop Tank
22	---	Água enviada para Slop Tank
23	---	Água enviada para Slop Tank
24	---	Água enviada para Slop Tank
25	---	Água enviada para Slop Tank
26	---	Água enviada para Slop Tank
27	---	Água enviada para Slop Tank
28	---	Água enviada para Slop Tank
29	---	Água enviada para Slop Tank
30	---	Água enviada para Slop Tank
31	---	Água enviada para Slop Tank
<b>Média Mensal</b>	---	

  
 Nelson Ferreira de Araújo  
 Gerente Setorial  
 Matr. 032965-3

**Monitoramento Diário de TOG**  
**Acompanhamento de Resultados e Análise Crítica**  
**Setembro/2010**

<b>Unidade Operacional:</b>	<b>FPSO Cidade de Santos</b>
<b>Nome do Ponto:</b>	Saída do Flotador
<b>Período:</b>	01 a 30/09/2010

Data	Resultado Unidade	Análise Crítica
	Padrão máximo diário ( 42 mg/L); Padrão legal mensal (29 mg/ L)	
1	---	Água enviada para Slop Tank
2	---	Água enviada para Slop Tank
3	---	Água enviada para Slop Tank
4	---	Água enviada para Slop Tank
5	---	Água enviada para Slop Tank
6	---	Água enviada para Slop Tank
7	---	Água enviada para Slop Tank
8	---	Água enviada para Slop Tank
9	---	Água enviada para Slop Tank
10	---	Água enviada para Slop Tank
11	---	Água enviada para Slop Tank
12	---	Água enviada para Slop Tank
13	10,30	ok!
14	8,10	ok!
15	4,30	ok!
16	9,60	ok!
17	9,90	ok!
18	10,00	ok!
19	8,50	ok!
20	11,60	ok!
21	---	Água enviada para Slop Tank
22	---	Água enviada para Slop Tank
23	4,40	ok!
24	2,80	ok!
25	5,20	ok!
26	---	Extravio de amostra
27	---	Água enviada para Slop Tank
28	---	Água enviada para Slop Tank
29	---	Água enviada para Slop Tank
30	---	Água enviada para Slop Tank
31	---	---
<b>Média Mensal</b>	<b>7,70</b>	

  
 Manoel Ferreira de Araújo  
 Gerente Setorial  
 Matr 032965-3      032965-3

**Monitoramento Diário de TOG**  
Acompanhamento de Resultados e Análise Crítica  
Outubro/2010

<b>Unidade Operacional:</b>	<b>FPSO Cidade de Santos</b>
<b>Nome do Ponto:</b>	Saída do Flotador
<b>Período:</b>	01 a 31/10/2010

Data	Resultado Unidade	Análise Crítica
	Padrão máximo diário ( 42 mg/L); Padrão legal mensal (29 mg/ L)	
1	---	Água enviada para Slop Tank
2	7,60	ok!
3	---	Água enviada para Slop Tank
4	---	Água enviada para Slop Tank
5	---	Água enviada para Slop Tank
6	---	Água enviada para Slop Tank
7	---	Água enviada para Slop Tank
8	---	Água enviada para Slop Tank
9	---	Extravio de amostra
10	---	Água enviada para Slop Tank
11	---	Água enviada para Slop Tank
12	---	Água enviada para Slop Tank
13	10,80	ok!
14	11,70	ok!
15	10,70	ok!
16	10,00	ok!
17	---	Extravio de amostra
18	9,70	ok!
19	6,40	ok!
20	16,70	ok!
21	---	Extravio de amostra
22	19,80	ok!
23	14,70	ok!
24	---	Extravio de amostra
25	16,00	ok!
26	6,90	ok!
27	13,80	ok!
28	24,30	ok!
29	---	Água enviada para Slop Tank
30	---	Extravio de amostra
31	---	Água enviada para Slop Tank
<b>Média Mensal</b>	<b>12,79</b>	

  
 Helano Ferreira de Araújo  
 Gerente Setorial  
 Matr 032965-3

**Monitoramento Diário de TOG**  
**Acompanhamento de Resultados e Análise Crítica**  
**Novembro/2010**

<b>Unidade Operacional:</b>	<b>FPSO Cidade de Santos</b>
<b>Nome do Ponto:</b>	Saída do Flotador
<b>Período:</b>	01 a 30/11/2010


Data	Resultado Unidade	Análise Crítica
	Padrão máximo diário ( 42 mg/L); Padrão legal mensal (29 mg/ L)	
1	---	Água enviada para Slop Tank
2	---	Extravio de amostra
3	---	Água enviada para Slop Tank
4	3,20	ok!
5	10,80	ok!
6	8,70	ok!
7	4,30	ok!
8	4,70	ok!
9	11,80	ok!
10	14,00	ok!
11	12,80	ok!
12	9,40	ok!
13	10,70	ok!
14	6,30	ok!
15	3,70	ok!
16	9,30	ok!
17	20,80	ok!
18	15,10	ok!
19	21,00	ok!
20	13,60	ok!
21	12,50	ok!
22	12,70	ok!
23	18,30	ok!
24	7,80	ok!
25	9,70	ok!
26	7,40	ok!
27	6,80	ok!
28	7,80	ok!
29	6,00	ok!
30	1,60	ok!
31	---	---
<b>Média Mensal</b>	<b>10,03</b>	

  
 Helano Ferreira de Araújo  
 Gerente Setorial  
 Matr 032965-3      032965-3

**Monitoramento Diário de TOG**  
**Acompanhamento de Resultados e Análise Crítica**  
**Dezembro/2010**

<b>Unidade Operacional:</b>	<b>FPSO Cidade de Santos</b>
<b>Nome do Ponto:</b>	Saída do Flotador
<b>Período:</b>	01 a 31/12/2010

Data	Resultado Unidade	Análise Crítica
	Padrão máximo diário ( 42 mg/L); Padrão legal mensal (29 mg/ L)	
1	5,40	ok
2	7,40	ok
3	2,40	ok
4	3,90	ok
5	2,80	ok
6	4,50	ok
7	3,10	ok
8	2,20	ok
9	2,60	ok
10	1,30	ok
11	1,80	ok
12	2,00	ok
13	2,70	ok
14	1,80	ok
15	1,20	ok
16	1,30	ok
17	2,30	ok
18	1,90	ok
19	1,40	ok
20	2,10	ok
21	1,00	ok
22	1,80	ok
23	1,30	ok
24	1,50	ok
25	1,70	ok
26	1,60	ok
27	1,00	ok
28	17,50	ok
29	20,90	ok
30	11,00	ok
31	13,70	ok
<b>Média Mensal</b>	<b>4,10</b>	

  
 Marcelo Ferreira de Araújo  
 Gerente Setorial  
 Matr 032965-3 032965-3