

	<b>BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos</b>	ROTINA DE: 04/08/2009	PLATAFORMA:  <b>P-34</b>
		NUM. BDRA: 0218	

ÁGUA DESCARTADA

PERÍODO : 20:00 de 03/08

as

14:00 de 04/08

Local da Amostragem	ID	Dia	Hora da Coleta	BSW (% v/v)	Cloreto de Sódio (mg/L)	TOG (mg/L)	Sulfeto (mg/L)			
Saída do Flotador	4168887	03	20:00	-	-	3	-			
Saída do Flotador	4168888	04	02:00	-	-	6	-			
Saída do Flotador	4171676	04	08:00	-	-	2	-			
Saída do Flotador	4171679	04	14:00	-	-	2	-			

**ESPECIFICAÇÕES E LIMITES**

Ensaio	Técnica	Procedimento	Normas de Referência	Limites
TOG	ABSORÇÃO MOLECULAR	PE-3ED-01388	API RP 45	Máx. 20

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA SGS DO BRASIL.

Pág.: 3 de 3	Os resultados reportados neste documento refere(m)-se à(s) amostra(s) analisada(s). Este BDRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do Laboratório de Fluidos e do cliente.	<b>Técnicos Responsáveis:</b> ALINNE RIBEIRO BARBOSA - 03422733 - 3ª Região JAKELINE ANDRADE BARBOSA - 03418433 - 3ª Região
--------------	--	---