

	BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos						ROTINA DE: 16/08/2009	PLATAFORMA: P-34
							NUM. BDRA: 0230	
ÁGUA DESCARTADA			PERÍODO : 20:00 de 15/08			as	14:00 de 16/08	
Local da Amostragem	ID	Dia	Hora da Coleta	BSW (% v/v)	Cloreto de Sódio (mg/L)	TOG (mg/L)	Sulfeto (mg/L)	
Saída do Flotador	4201436	15	20:00	-	-	2	-	
Saída do Flotador	4201437	16	02:00	-	-	2	-	
Saída do Flotador	4201866	16	08:00	-	-	0	-	
Saída do Flotador	4202185	16	14:00	-	-	0	-	
ESPECIFICAÇÕES E LIMITES								
Ensaio	Técnica		Procedimento		Normas de Referência		Limites	
TOG	ABSORÇÃO MOLECULAR		PE-3ED-01388		API RP 45		Máx. 20	

Pág.: 3 de 4	Os resultados reportados neste documento refere(m)-se à(s) amostra(s) analisada(s). Este BDRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do Laboratório de Fluidos e do cliente.	Técnicos Responsáveis: GABRIELLA PASSOS DE PAULA - 03418789 3ª Região JULIA KARLA DE OLIVEIRA LIMA - 03420907 - 3ª Região
--------------	--	--