



BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos

ROTINA DE:
18/08/2009

PLATAFORMA:

P-34

NUM. BDRA:
0232

ÁGUA DESCARTADA

PERÍODO : 20:00 de 17/08 as

14:00 de 18/08

Local da Amostragem	ID	Dia	Hora da Coleta	BSW (% v/v)	Cloreto de Sódio (mg/L)	TOG (mg/L)	Sulfeto (mg/L)			
Saída do Flotador	4206686	17	20:00	-	-	2	-			
Saída do Flotador	4206687	18	02:00	-	-	3	-			
Saída do Flotador	4209181	18	08:00	-	-	0	-			
Saída do Flotador	4209183	18	14:00	-	-	0	-			

ESPECIFICAÇÕES E LIMITES

Ensaio	Técnica	Procedimento	Normas de Referência	Limites
TOG	ABSORÇÃO MOLECULAR	PE-3ED-01388	API RP 45	Máx. 20

OUTRAS INFORMAÇÕES

- OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA SGS DO BRASIL.