

	<b>BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos</b>	ROTINA DE: 20/08/2009	PLATAFORMA:  <b>P-34</b>
		NUM. BDRA: 0234	

ÁGUA DESCARTADA

PERÍODO : 20:00 de 19/08 as

14:00 de 20/08

Local da Amostragem	ID	Dia	Hora da Coleta	BSW (% v/v)	Cloreto de Sódio (mg/L)	TOG (mg/L)	Sulfeto (mg/L)			
Saída do Flotador	4211924	19	20:00	-	-	6	-			
Saída do Flotador	4211959	20	02:00	-	-	8	-			
Saída do Flotador	4214545	20	08:00	-	-	1	-			
Saída do Flotador	4214546	20	14:00	-	-	7	-			

**ESPECIFICAÇÕES E LIMITES**

Ensaio	Técnica	Procedimento	Normas de Referência	Limites
TOG	ABSORÇÃO MOLECULAR	PE-3ED-01388	API RP 45	Máx. 20

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA SGS DO BRASIL.

Pág.: 3 de 3	Os resultados reportados neste documento refere(m)-se à(s) amostra(s) analisada(s). Este BDRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do Laboratório de Fluidos e do cliente.	<b>Técnicos Responsáveis:</b> GABRIELLA PASSOS DE PAULA - 03418789 3ª Região JULIA KARLA DE OLIVEIRA LIMA - 03420907 - 3ª Região
--------------	--	--