



## BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos

ROTINA DE:  
21/08/2009

PLATAFORMA:

**P-34**NUM. BDRA:  
0235

ÁGUA DESCARTADA

PERÍODO : 20:00 de 20/08 as

08:00 de 21/08

Local da Amostragem	ID	Dia	Hora da Coleta	BSW ( % v/v)	Cloreto de Sódio (mg/L)	TOG ( mg/L )	Sulfeto (mg/L)			
Saída do Flotador	4214587	20	20:00	-	-	7	-			
Saída do Flotador	4214588	21	02:00	-	-	6	-			
Saída do Flotador	4217034	21	08:00	-	-	8	-			

### ESPECIFICAÇÕES E LIMITES

Ensaio	Técnica	Procedimento	Normas de Referência	Limites
TOG	ABSORÇÃO MOLECULAR	PE-3ED-01388	API RP 45	Máx. 20

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA SGS DO BRASIL.
- AS AMOSTRAS DAS 12H E 16 NÃO FORAM COLETADAS DEVIDO PARADA DA PLANTA.

Pág.: 3 de 3

Os resultados reportados neste documento refere(m)-se à(s) amostra(s) analisada(s). Este BDRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do Laboratório de Fluidos e do cliente.

**Técnicos Responsáveis:**

GABRIELLA PASSOS DE PAULA - 03418789 3ª Região  
JULIA KARLA DE OLIVEIRA LIMA - 03420907 - 3ª Região