



## BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos

ROTINA DE:  
02/10/2009

PLATAFORMA:

**P-34**NUM. BDRA:  
0277

ÁGUA DESCARTADA

PERÍODO : 20:00 de 01/10 as 16:00 de 02/10

Local da Amostragem	ID	Dia	Hora da Coleta	BSW (% v/v)	Cloreto de Sódio (mg/L)	TOG (mg/L)	Sulfeto (mg/L)			
Saída do Flotador	4327399	01	20:00	-	-	1	-			
Saída do Flotador	4327400	02	00:00	-	-	1	-			
Saída do Flotador	4327401	02	04:00	-	-	2	-			
Saída do Flotador	4328326	02	08:00	-	-	2	-			
Saída do Flotador	4329618	02	12:00	-	-	1	-			
Saída do Flotador	4329619	02	16:00	-	-	1	-			

### ESPECIFICAÇÕES E LIMITES

Ensaio	Técnica	Procedimento	Normas de Referência	Limites
TOG	ESPECTROMETRIA MOLECULAR (CLOROFÓRMIO)	PE-3ED-01388	API RP 45	Máx. 20

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA SGS DO BRASIL.

Pág.: 3 de 3

Os resultados reportados neste documento refere(m)-se à(s) amostra(s) analisada(s). Este BDRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do Laboratório de Fluidos e do cliente.

**Técnicos Responsáveis:**

ALINNE RIBEIRO BARBOSA - 03422733 - 3ª Região  
JAKELINE ANDRADE BARBOSA - 03418433 - 3ª Região  
JULIA KARLA DE OLIVEIRA LIMA - 03420907 - 3ª Região