

	BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos	ROTINA DE: 14/10/2009	PLATAFORMA: P-34
		NUM. BDRA: 0289	

ÁGUA DESCARTADA

PERÍODO : 20:00 de 13/10

as

16:00 de 14/10

Local da Amostragem	ID	Dia	Hora da Coleta	BSW (% v/v)	Cloreto de Sódio (mg/L)	TOG (mg/L)	Sulfeto (mg/L)			
Saída do Flotador	4358982	13	20:00	-	-	3	-			
Saída do Flotador	4359650	14	00:00	-	-	3	-			
Saída do Flotador	4359651	14	04:00	-	-	2	-			
Saída do Flotador	4359774	14	06:40	-	-	5	-			
Saída do Flotador	4359840	14	08:00	-	-	3	-			
Saída do Flotador	4359844	14	12:00	-	-	2	-			
Saída do Flotador	4359918	14	16:00	-	-	2	-			

ESPECIFICAÇÕES E LIMITES

Ensaio	Técnica	Procedimento	Normas de Referência	Limites
TOG	ESPECTROMETRIA MOLECULAR (CLOROFÓRMIO)	PE-3ED-01388	API RP 45	Máx. 20

OUTRAS INFORMAÇÕES

- OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA SGS DO BRASIL.

Pág.: 3 de 3	Os resultados reportados neste documento refere(m)-se à(s) amostra(s) analisada(s). Este BDRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do Laboratório de Fluidos e do cliente.	Técnicos Responsáveis: ELANIA CRIBARI LYRA - 03421635 - 3ª Região JULIA KARLA DE OLIVEIRA LIMA - 03420907 - 3ª Região
--------------	--	--