



BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos

ROTINA DE:
16/10/2009

PLATAFORMA:

P-34

NUM. BDRA:
0291

ÁGUA DESCARTADA

PERÍODO : 20:00 de 15/10 as

12:00 de 16/10

Local da Amostragem	ID	Dia	Hora da Coleta	BSW (% v/v)	Cloreto de Sódio (mg/L)	TOG (mg/L)	Sulfeto (mg/L)			
Saída do Flotador	4364601	15	20:00	-	-	5	-			
Saída do Flotador	4365339	16	00:00	-	-	4	-			
Saída do Flotador	4365340	16	04:00	-	-	9	-			
Saída do Flotador	4365341	16	08:00	-	-	16	-			
Saída do Flotador	4365382	16	10:00	-	-	16	-			
Saída do Flotador	4365342	16	12:00	-	-	19	-			

ESPECIFICAÇÕES E LIMITES

Ensaio	Técnica	Procedimento	Normas de Referência	Limites
TOG	ESPECTROMETRIA MOLECULAR (CLOROFÓRMIO)	PE-3ED-01388	API RP 45	Máx. 20

Pág.: 3 de 4

Os resultados reportados neste documento refere(m)-se à(s) amostra(s) analisada(s). Este BDRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do Laboratório de Fluidos e do cliente.

Técnicos Responsáveis:
ELANIA CRIBARI LYRA - 03421635 - 3ª Região