



BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos

ROTINA DE:
21/10/2009

PLATAFORMA:

P-34

NUM. BDRA:
0296

ÁGUA DESCARTADA

PERÍODO : 20:00 de 20/10 as

16:00 de 21/10

Local da Amostragem	ID	Dia	Hora da Coleta	BSW (% v/v)	Cloreto de Sódio (mg/L)	TOG (mg/L)	Sulfeto (mg/L)			
Saída do Flotador	4377835	20	20:00	-	-	12	-			
Saída do Flotador	4377833	20	21:00	-	-	3	-			
Saída do Flotador	4377834	20	22:00	-	-	3	-			
Saída do Flotador	4377845	21	00:00	-	-	2	-			
Saída do Flotador	4377846	21	04:00	-	-	2	-			
Saída do Flotador	4378895	21	08:00	-	-	2	-			
Saída do Flotador	4378898	21	12:00	-	-	3	-			
Saída do Flotador	4378899	21	16:00	-	-	2	-			

ESPECIFICAÇÕES E LIMITES

Ensaio	Técnica	Procedimento	Normas de Referência	Limites
TOG	ESPECTROMETRIA MOLECULAR (CLOROFÓRMIO)	PE-3ED-01388	API RP 45	Máx. 20

Pág.: 3 de 5

Os resultados reportados neste documento refere(m)-se à(s) amostra(s) analisada(s). Este BDRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do Laboratório de Fluidos e do cliente.

Técnicos Responsáveis:

ELANIA CRIBARI LYRA - 03421635 - 3ª Região