



## BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos

ROTINA DE:  
25/10/2009

PLATAFORMA:

**P-34**NUM. BDRA:  
0300

ÁGUA DESCARTADA

PERÍODO : 20:00 de 24/10 as

16:00 de 25/10

Local da Amostragem	ID	Dia	Hora da Coleta	BSW (% v/v)	Cloreto de Sódio (mg/L)	TOG (mg/L)	Sulfeto (mg/L)			
Saída do Flotador	4389954	24	20:00	-	-	4	-			
Saída do Flotador	4389955	25	00:00	-	-	3	-			
Saída do Flotador	4389956	25	04:00	-	-	2	-			
Saída do Flotador	4389957	25	08:00	-	-	4	-			
Saída do Flotador	4389958	25	12:00	-	-	2	-			
Saída do Flotador	4389959	25	16:00	-	-	2	-			

### ESPECIFICAÇÕES E LIMITES

Ensaio	Técnica	Procedimento	Normas de Referência	Limites
TOG	ESPECTROMETRIA MOLECULAR (CLOROFÓRMIO)	PE-3ED-01388	API RP 45	Máx. 20

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA SGS DO BRASIL.

Pág.: 3 de 3

Os resultados reportados neste documento refere(m)-se à(s) amostra(s) analisada(s). Este BDRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do Laboratório de Fluidos e do cliente.

Técnicos Responsáveis:  
ALINNE RIBEIRO BARBOSA - 03422733 - 3ª Região