



BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos

ROTINA DE:
31/10/2009

PLATAFORMA:

P-34NUM. BDRA:
0306

ÁGUA DESCARTADA

PERÍODO : 20:00 de 30/10 as

16:00 de 31/10

Local da Amostragem	ID	Dia	Hora da Coleta	BSW (% v/v)	Cloreto de Sódio (mg/L)	TOG (mg/L)	Sulfeto (mg/L)			
Saída do Flotador	4405160	30	20:00	-	-	4	-			
Saída do Flotador	4405161	31	00:00	-	-	4	-			
Saída do Flotador	4405162	31	04:00	-	-	4	-			
Saída do Flotador	4406627	31	08:00	-	-	6	-			
Saída do Flotador	4406628	31	12:00	-	-	5	-			
Saída do Flotador	4406630	31	16:00	-	-	12	-			

ESPECIFICAÇÕES E LIMITES

Ensaio	Técnica	Procedimento	Normas de Referência	Limites
TOG	ESPECTROMETRIA MOLECULAR (CLOROFÓRMIO)	PE-3ED-01388	API RP 45	Máx. 20

Pág.: 4 de 5

Os resultados reportados neste documento refere(m)-se à(s) amostra(s) analisada(s). Este BDRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do Laboratório de Fluidos e do cliente.

Técnicos Responsáveis:ALINNE RIBEIRO BARBOSA - 03422733 - 3ª Região
GABRIELA ARAÚJO - 03420159