



## BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos

ROTINA DE:  
01/11/2009

PLATAFORMA:

**P-34**NUM. BDRA:  
0307

ÁGUA DESCARTADA

PERÍODO : 20:00 de 31/10 as

16:00 de 01/11

Local da Amostragem	ID	Dia	Hora da Coleta	BSW (% v/v)	Cloreto de Sódio (mg/L)	TOG (mg/L)	Sulfeto (mg/L)			
Saída do Flotador	4407510	31	20:00	-	-	3	-			
Saída do Flotador	4407509	01	00:01	-	-	6	-			
Saída do Flotador	4407728	01	04:00	-	-	2	-			
Saída do Flotador	4409345	01	08:00	-	-	4	-			
Saída do Flotador	4409346	01	12:00	-	-	3	-			
Saída do Flotador	4409347	01	16:00	-	-	4	-			

### ESPECIFICAÇÕES E LIMITES

Ensaio	Técnica	Procedimento	Normas de Referência	Limites
TOG	ESPECTROMETRIA MOLECULAR (CLOROFÓRMIO)	PE-3ED-01388	API RP 45	Máx. 20

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA SGS DO BRASIL.

Pág.: 3 de 3

Os resultados reportados neste documento refere(m)-se à(s) amostra(s) analisada(s). Este BDRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do Laboratório de Fluidos e do cliente.

**Técnicos Responsáveis:**  
ALINNE RIBEIRO BARBOSA - 03422733 - 3ª Região  
GABRIELA ARAÚJO - 03420159