



BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos

ROTINA DE:
04/11/2009

PLATAFORMA:

P-34NUM. BDRA:
0310

ÁGUA DESCARTADA

PERÍODO : 20:00 de 03/11 as 12:00 de 04/11

Local da Amostragem	ID	Dia	Hora da Coleta	BSW (% v/v)	Cloreto de Sódio (mg/L)	TOG (mg/L)	Sulfeto (mg/L)			
Saída do Flotador	4416215	03	20:00	-	-	1	-			
Saída do Flotador	4416216	04	00:00	-	-	2	-			
Saída do Flotador	4416217	04	08:00	-	-	2	-			
Saída do Flotador	4416218	04	12:00	-	-	2	-			

ESPECIFICAÇÕES E LIMITES

Ensaio	Técnica	Procedimento	Normas de Referência	Limites
TOG	ESPECTROMETRIA MOLECULAR (CLOROFÓRMIO)	PE-3ED-01388	API RP 45	Máx. 20

OUTRAS INFORMAÇÕES

- OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA SGS DO BRASIL.

Pág.: 3 de 3

Os resultados reportados neste documento refere(m)-se à(s) amostra(s) analisada(s). Este BDRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do Laboratório de Fluidos e do cliente.

Técnicos Responsáveis:
JAKELINE ANDRADE BARBOSA - 03418433 - 3ª Região