



BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos

ROTINA DE:
09/11/2009

PLATAFORMA:

P-34NUM. BDRA:
0315

ÁGUA DESCARTADA

PERÍODO : 20:00 de 08/11 as 16:00 de 09/11

Local da Amostragem	ID	Dia	Hora da Coleta	BSW (% v/v)	Cloreto de Sódio (mg/L)	TOG (mg/L)	Sulfeto (mg/L)			
Saída do Flotador	4428912	08	20:00	-	-	19	-			
Saída do Flotador	4428915	09	00:01	-	-	14	-			
Saída do Flotador	4428917	09	04:00	-	-	18	-			
Saída do Flotador	4430683	09	08:00	-	-	6	-			
Saída do Flotador	4430687	09	13:00	-	-	7	-			
Saída do Flotador	4430689	09	16:00	-	-	4	-			

ESPECIFICAÇÕES E LIMITES

Ensaio	Técnica	Procedimento	Normas de Referência	Limites
TOG	ESPECTROMETRIA MOLECULAR (CLOROFÓRMIO)	PE-3ED-01388	API RP 45	Máx. 20

OUTRAS INFORMAÇÕES

- OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA SGS DO BRASIL.

Pág.: 4 de 4

Os resultados reportados neste documento refere(m)-se à(s) amostra(s) analisada(s). Este BDRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do Laboratório de Fluidos e do cliente.

Técnicos Responsáveis:

GABRIELA ARAÚJO - 03420159

JAKELINE ANDRADE BARBOSA - 03418433 - 3ª Região