



### BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos

ROTINA DE:  
13/11/2009

NUM. BDRA:  
0319

PLATAFORMA:

**P-34**

ÁGUA DESCARTADA

PERÍODO : 20:00 de 12/11 as

16:00 de 13/11

Local da Amostragem	ID	Dia	Hora da Coleta	BSW (% v/v)	Cloreto de Sódio (mg/L)	TOG (mg/L)	Sulfeto (mg/L)			
Saída do Flotador	4439599	12	20:00	-	-	6	-			
Saída do Flotador	4439600	13	00:01	-	-	5	-			
Saída do Flotador	4439601	13	04:00	-	-	6	-			
Saída do Flotador	4440857	13	08:00	-	-	7	-			
Saída do Flotador	4440864	13	12:00	-	-	5	-			
Saída do Flotador	4440867	13	16:00	-	-	10	-			

#### ESPECIFICAÇÕES E LIMITES

Ensaio	Técnica	Procedimento	Normas de Referência	Limites
TOG	ESPECTROMETRIA MOLECULAR (CLOROFÓRMIO)	PE-3ED-01388	API RP 45	Máx. 20

Pág.: 3 de 4

Os resultados reportados neste documento refere(m)-se à(s) amostra(s) analisada(s). Este BDRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do Laboratório de Fluidos e do cliente.

**Técnicos Responsáveis:**

ELANIA CRIBARI LYRA - 03421635 - 3ª Região  
GABRIELA ARAÚJO - 03420159