



BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos

ROTINA DE:
14/11/2009

PLATAFORMA:

P-34NUM. BDRA:
0320

ÁGUA DESCARTADA

PERÍODO : 20:00 de 13/11 as 16:00 de 14/11

Local da Amostragem	ID	Dia	Hora da Coleta	BSW (% v/v)	Cloreto de Sódio (mg/L)	TOG (mg/L)	Sulfeto (mg/L)			
Saída do Flotador	4441989	13	20:00	-	-	9	-			
Saída do Flotador	4441992	14	00:01	-	-	6	-			
Saída do Flotador	4441994	14	04:00	-	-	6	-			
Saída do Flotador	4441995	14	08:00	-	-	6	-			
Saída do Flotador	4441996	14	12:00	-	-	8	-			
Saída do Flotador	4441998	14	16:00	-	-	10	-			

ESPECIFICAÇÕES E LIMITES

Ensaio	Técnica	Procedimento	Normas de Referência	Limites
TOG	ESPECTROMETRIA MOLECULAR (CLOROFÓRMIO)	PE-3ED-01388	API RP 45	Máx. 20

OUTRAS INFORMAÇÕES

- OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA SGS DO BRASIL.

Pág.: 3 de 3

Os resultados reportados neste documento refere(m)-se à(s) amostra(s) analisada(s). Este BDRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do Laboratório de Fluidos e do cliente.

Técnicos Responsáveis:

ELANIA CRIBARI LYRA - 03421635 - 3ª Região
GABRIELA ARAÚJO - 03420159