



### BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos

ROTINA DE:  
15/11/2009

PLATAFORMA:

**P-34**NUM. BDRA:  
0321

ÁGUA DESCARTADA

PERÍODO : 20:00 de 14/11 as 16:00 de 15/11

Local da Amostragem	ID	Dia	Hora da Coleta	BSW (% v/v)	Cloreto de Sódio (mg/L)	TOG (mg/L)	Sulfeto (mg/L)			
Saída do Flotador	4444703	14	20:00	-	-	5	-			
Saída do Flotador	4444708	15	00:01	-	-	12	-			
Saída do Flotador	4444712	15	04:00	-	-	16	-			
Saída do Flotador	4444716	15	08:00	-	-	10	-			
Saída do Flotador	4444718	15	12:00	-	-	6	-			
Saída do Flotador	4444719	15	16:00	-	-	5	-			

#### ESPECIFICAÇÕES E LIMITES

Ensaio	Técnica	Procedimento	Normas de Referência	Limites
TOG	ESPECTROMETRIA MOLECULAR (CLOROFÓRMIO)	PE-3ED-01388	API RP 45	Máx. 20

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

- OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA SGS DO BRASIL.

Pág.: 3 de 3

Os resultados reportados neste documento refere(m)-se à(s) amostra(s) analisada(s). Este BDRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do Laboratório de Fluidos e do cliente.

**Técnicos Responsáveis:**

ELANIA CRIBARI LYRA - 03421635 - 3ª Região  
GABRIELA ARAÚJO - 03420159