



## BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos

ROTINA DE:  
22/11/2009

PLATAFORMA:

**P-34**NUM. BDRA:  
0328

ÁGUA DESCARTADA

PERÍODO : 20:00 de 21/11 as 16:00 de 22/11

Local da Amostragem	ID	Dia	Hora da Coleta	BSW (% v/v)	Cloreto de Sódio (mg/L)	TOG (mg/L)	Sulfeto (mg/L)			
Saída do Flotador	4463153	21	20:00	-	-	5	-			
Saída do Flotador	4464355	22	00:01	-	-	3	-			
Saída do Flotador	4464358	22	04:00	-	-	4	-			
Saída do Flotador	4466022	22	08:00	-	-	4	-			
Saída do Flotador	4464360	22	12:00	-	-	4	-			
Saída do Flotador	4464362	22	16:00	-	-	5	-			

### ESPECIFICAÇÕES E LIMITES

Ensaio	Técnica	Procedimento	Normas de Referência	Limites
TOG	ESPECTROMETRIA MOLECULAR (CLOROFÓRMIO)	PE-3ED-01388	API RP 45	Máx. 20

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA SGS DO BRASIL.

Pág.: 4 de 4

Os resultados reportados neste documento refere(m)-se à(s) amostra(s) analisada(s). Este BDRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do Laboratório de Fluidos e do cliente.

**Técnicos Responsáveis:**

ALINNE RIBEIRO BARBOSA - 03422733 - 3ª Região  
ELANIA CRIBARI LYRA - 03421635 - 3ª Região