



BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos

ROTINA DE:
29/11/2009

PLATAFORMA:

P-34NUM. BDRA:
0335

ÁGUA DESCARTADA

PERÍODO : 20:00 de 28/11 as 16:00 de 29/11

Local da Amostragem	ID	Dia	Hora da Coleta	BSW (% v/v)	Cloreto de Sódio (mg/L)	TOG (mg/L)	Sulfeto (mg/L)			
Saída do Flotador	4484728	28	20:00	-	-	5	-			
Saída do Flotador	4484729	29	00:01	-	-	6	-			
Saída do Flotador	4484731	29	04:00	-	-	5	-			
Saída do Flotador	4484732	29	08:00	-	-	5	-			
Saída do Flotador	4484733	29	12:00	-	-	7	-			
Saída do Flotador	4484734	29	16:00	-	-	6	-			

ESPECIFICAÇÕES E LIMITES

Ensaio	Técnica	Procedimento	Normas de Referência	Limites
TOG	ESPECTROMETRIA MOLECULAR (CLOROFÓRMIO)	PE-3ED-01388	API RP 45	Máx. 20

OUTRAS INFORMAÇÕES

- OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA SGS DO BRASIL.
- ROTINA DA NOITE FEITA PELA QUÍMICA SUZANA DO SANTOS

Pág.: 3 de 3

Os resultados reportados neste documento refere(m)-se à(s) amostra(s) analisada(s). Este BDRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do Laboratório de Fluidos e do cliente.

Técnicos Responsáveis:
ALINNE RIBEIRO BARBOSA - 03422733 - 3ª Região