



BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos

ROTINA DE:
02/12/2009

PLATAFORMA:

P-34NUM. BDRA:
0338

ÁGUA DESCARTADA

PERÍODO : 20:00 de 01/12 as 16:00 de 02/12

| Local da Amostragem | ID | Dia | Hora da Coleta | BSW (% v/v) | Cloreto de Sódio (mg/L) | TOG (mg/L) | Sulfeto (mg/L) | | | |
|---------------------|---------|-----|----------------|-------------|-------------------------|------------|----------------|--|--|--|
| Saída do Flotador | 4493198 | 01 | 20:00 | - | - | 3 | - | | | |
| Saída do Flotador | 4493199 | 02 | 00:01 | - | - | 5 | - | | | |
| Saída do Flotador | 4493201 | 02 | 08:01 | - | - | 6 | - | | | |
| Saída do Flotador | 4493202 | 02 | 12:00 | - | - | 3 | - | | | |
| Saída do Flotador | 4493203 | 02 | 16:00 | - | - | 14 | - | | | |

ESPECIFICAÇÕES E LIMITES

| Ensaio | Técnica | Procedimento | Normas de Referência | Limites |
|--------|--|--------------|----------------------|---------|
| TOG | ESPECTROMETRIA MOLECULAR (CLOROFÓRMIO) | PE-3ED-01388 | API RP 45 | Máx. 20 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA SGS DO BRASIL.
- AMOSTRAS DA NOITE FEITAS PELA TÉCNICA EM QUÍMICA SUZANA DOS SANTOS

Pág.: 3 de 3

Os resultados reportados neste documento refere(m)-se à(s) amostra(s) analisada(s). Este BDRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do Laboratório de Fluidos e do cliente.

Técnicos Responsáveis:
ALINNE RIBEIRO BARBOSA - 03422733 - 3ª Região