



BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos

ROTINA DE:
06/12/2009

PLATAFORMA:

P-34

NUM. BDRA:
0342

ÁGUA DESCARTADA

PERÍODO : 20:00 de 05/12 as 16:00 de 06/12

| Local da Amostragem | ID | Dia | Hora da Coleta | BSW (% v/v) | Cloreto de Sódio (mg/L) | TOG (mg/L) | Sulfeto (mg/L) | | | |
|---------------------|---------|-----|----------------|-------------|-------------------------|------------|----------------|--|--|--|
| Saída do Flotador | 4502451 | 05 | 20:00 | - | - | 2 | - | | | |
| Saída do Flotador | 4502452 | 06 | 00:01 | - | - | 2 | - | | | |
| Saída do Flotador | 4502454 | 06 | 04:00 | - | - | 2 | - | | | |
| Saída do Flotador | 4502455 | 06 | 08:00 | - | - | 1 | - | | | |
| Saída do Flotador | 4502456 | 06 | 12:00 | - | - | 1 | - | | | |
| Saída do Flotador | 4502457 | 06 | 16:00 | - | - | 1 | - | | | |

ESPECIFICAÇÕES E LIMITES

| Ensaio | Técnica | Procedimento | Normas de Referência | Limites |
|--------|--|--------------|----------------------|---------|
| TOG | ESPECTROMETRIA MOLECULAR (CLOROFÓRMIO) | PE-3ED-01388 | API RP 45 | Máx. 20 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA SGS DO BRASIL.