



### BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos

ROTINA DE:  
07/12/2009

PLATAFORMA:

**P-34**

NUM. BDRA:  
0343

ÁGUA DESCARTADA

PERÍODO : 20:00 de 06/12 as

16:00 de 07/12

Local da Amostragem	ID	Dia	Hora da Coleta	BSW (% v/v)	Cloreto de Sódio (mg/L)	TOG (mg/L)	Sulfeto (mg/L)			
Saída do Flotador	4504962	06	20:00	-	-	2	-			
Saída do Flotador	4504966	07	00:01	-	-	2	-			
Saída do Flotador	4504967	07	04:00	-	-	2	-			
Saída do Flotador	4504970	07	08:00	-	-	2	-			
Saída do Flotador	4504974	07	12:00	-	-	1	-			
Saída do Flotador	4504978	07	16:00	-	-	1	-			

#### ESPECIFICAÇÕES E LIMITES

Ensaio	Técnica	Procedimento	Normas de Referência	Limites
TOG	ESPECTROMETRIA MOLECULAR (CLOROFÓRMIO)	PE-3ED-01388	API RP 45	Máx. 20

Pág.: 3 de 4

Os resultados reportados neste documento refere(m)-se à(s) amostra(s) analisada(s). Este BDRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do Laboratório de Fluidos e do cliente.

Técnicos Responsáveis:

ELANIA CRIBARI LYRA - 03421635 - 3ª Região