



### BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos

ROTINA DE:  
14/12/2009

PLATAFORMA:

**P-34**

NUM. BDRA:  
0350

ÁGUA DESCARTADA

PERÍODO : 20:00 de 13/12 as

16:00 de 14/12

Local da Amostragem	ID	Dia	Hora da Coleta	BSW (% v/v)	Cloreto de Sódio (mg/L)	TOG (mg/L)	Sulfeto (mg/L)			
Saída do Flotador	4522856	13	20:00	-	-	0	-			
Saída do Flotador	4522871	14	00:01	-	-	2	-			
Saída do Flotador	4522872	14	04:00	-	-	3	-			
Saída do Flotador	4522873	14	08:00	-	-	2	-			
Saída do Flotador	4522874	14	12:00	-	-	2	-			
Saída do Flotador	4522875	14	16:00	-	-	1	-			

#### ESPECIFICAÇÕES E LIMITES

Ensaio	Técnica	Procedimento	Normas de Referência	Limites
TOG	ESPECTR.MOLECULAR (CLOROFÓRMIO)	PE-3ED-01388	API RP 45	Máx. 20

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

- OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA SGS DO BRASIL.