



BDRA - Boletim Diário de Resultados Analíticos

ROTINA DE:
29/12/2009

PLATAFORMA:

P-34NUM. BDRA:
0366

ÁGUA DESCARTADA

PERÍODO : 20:00 de 28/12 as 16:00 de 29/12

Local da Amostragem	ID	Dia	Hora da Coleta	BSW (% v/v)	Cloreto de Sódio (mg/L)	TOG (mg/L)	Sulfeto (mg/L)			
Saída do Flotador	4562987	28	20:00	-	-	1	-			
Saída do Flotador	4562988	29	00:01	-	-	1	-			
Saída do Flotador	4562989	29	04:00	-	-	2	-			
Saída do Flotador	4562991	29	08:00	-	-	3	-			
Saída do Flotador	4562992	29	12:00	-	-	3	-			
Saída do Flotador	4562993	29	16:00	-	-	4	-			

ESPECIFICAÇÕES E LIMITES

Ensaio	Técnica	Procedimento	Normas de Referência	Limites
TOG	ESPEC.MOL (CLOROFÓRMIO)	PE-3ED-01388	API RP 45	Máx. 20

OUTRAS INFORMAÇÕES

- OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA SGS DO BRASIL.

Pág.: 4 de 4

Os resultados reportados neste documento refere(m)-se à(s) amostra(s) analisada(s). Este BDRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do Laboratório de Fluidos e do cliente.

Técnicos Responsáveis:
GABRIELA ARAÚJO - 03420159