

Boletim de Resultados Analíticos

Dados da Solicitação

SOT: **0000011183**Certificado da SOT: **36084**Solicitante: **CARLOS RODRIGUES DE QUEIROZ**Origem da SOT: **UO_BC_ATP_MRL/P-26**Gerência Solicitante: **UO-BC/ATP-MRL/OP-P26**Natureza da Amostra: **Água Produzida**Data de Autorização: **10/12/2013**Objetivo: **Monitorar TOG - CONAMA 393 art 5º**Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**Comentários: **Sot referente ao Sample Manager 9.2 => 1300386**

Dados da Amostra

Amostra: **10026788**Certificado da Amostra: **36085**Data da Amostragem: **19/11/2013 00:00**Recebimento no LF: **29/11/2013 13:48**

Amostrador:

Data da Autorização: **10/12/2013 09:55**Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**Local: **UO_BC_ATP_MRL / P-26**Ponto de Amostragem: **Saída do Skimmer**

Resultados

Componente	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	PE-5ED-00125	33	mg/l

Obs.: NA = Não Aplicável

* = resultado em revisão

Parâmetro de monitoramento - Art. 5 Res. CONAMA 393

Data de Amostragem	Amostrador	Comentário
19/11/2013 02:00	PAULO ILSON DA SILVA	
19/11/2013 08:00	PHILLIPE SOARES MACHADO	
19/11/2013 14:00	PHILLIPE SOARES MACHADO	
19/11/2013 20:00	PAULO ILSON DA SILVA	

Os resultados reportados neste documento referem-se às amostras analisadas. Este BRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do laboratório e do cliente.

Responsável Técnico: Alexandre Magno José da Rocha - CRQ: 01203912 3ª Região

FINAL DE BOLETIM