

**Boletim de Resultados Analíticos****Dados da Solicitação**

SOT: **0000024028** Certificado da SOT: **84646**  
Solicitante: **GERARDO DA JUSTA ALBANO DE ARATANHA** Origem da SOT: **UO\_BC\_ATP\_MRL/P-33**  
Gerência Solicitante: **UO-BC/ATP-MRL/OP-P33/GEPLAT** Natureza da Amostra: **Agua Produzida**  
Data de Autorização: **26/12/2013** Objetivo: **Monitorar TOG - CONAMA 393 art 5º**  
Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**  
Comentários: **SOT referente ao Sample Manager 9.2 => 1300330**

**Dados da Amostra**

Amostra: **10059720** Certificado da Amostra: **84650**  
Data da Amostragem: **07/12/2013 00:00** Recebimento no LF: **10/12/2013 18:04**  
Amostrador:  
Data da Autorização: **26/12/2013 16:12**  
Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**  
Local: **UO\_BC\_ATP\_MRL / P-33**  
Ponto de Amostragem: **Saída do Slop BE**

**Resultados**

Componente	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	PE-5ED-00125	6	mg/l

Obs.: NA = Não Aplicável

\* = resultado em revisão

**Parâmetro de monitoramento - Art. 5 Res. CONAMA 393**

Data de Amostragem	Amostrador	Comentário
07/12/2013 03:00	JOSIAS SCHNEIDER DE ATHAYDE JUNIOR	
07/12/2013 09:00	RAMON ANDRADE DE OLIVEIRA	
07/12/2013 15:00	RAMON ANDRADE DE OLIVEIRA	
07/12/2013 21:00	JOSIAS SCHNEIDER DE ATHAYDE JUNIOR	

Os resultados reportados neste documento referem-se às amostras analisadas. Este BRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do laboratório e do cliente.

Responsável Técnico: Alexandre Magno José da Rocha - CRQ: 01203912 3ª Região

---

**FINAL DE BOLETIM**