



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 27/08/2013

Número: 84258

Solicitante : PMIP
Gerência : UN-BC/ATP-MRL/OP-P37
Número da SOT : 1300710
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : Nayara Caetano Gois - Técnica Química - CRQ: 20604 - M
Técnico Responsável : Ellana de Azevedo Oliveira Rodrigues CRQ: 18709-M - 3ª Região
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 8485049 Data: 07/08/2013 Recebimento: 13/08/2013
Procedência : P-37
Local da Amostragem : Slop BE
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
14:00:00	VITOR	CONDIÇÕES NORMAIS
14:00:00	VITOR	"
14:00:00	VITOR	"
14:00:00	VITOR	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	5	mg/L