



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 10/05/2013

Número: 30191

Solicitante : RTXI
Gerência : UN-BC/ATP-MRL/OP-P32-P47/GEPLAT-47
Número da SOT : 1300138
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : AMANDA MOURA DA SILVA - TECNICO QUIMICO - CRQ: 03425455
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77
Objetivo : Monitorar a água descartada
Comentários : MONITORAMENTO

Número da Amostra : 8143333 Data: 23/04/2013 Recebimento: 26/04/2013
Procedência : P-47
Local da Amostragem : Saída do Flotador A
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
00:00:00	ZENIRA	CONDIÇÕES NORMAIS
08:00:00	GLEICE	"
16:00:00	GABRIELLE	"
20:00:00	ZENIRA	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	5	mg/L