

Boletim de Resultados Analíticos

Dados da Solicitação

SOT: 000009818 Certificado da SOT: 35788
Solicitante: LEANDRO LUIZ MATTOS DE AZEREDO Origem da SOT: UO_BC_APMF/P-65
Gerência Solicitante: UO-BC/APMF/OP-P65/GEPLAT-65 Natureza da Amostra: Agua Produzida
Data de Autorização: 10/12/2013 Objetivo: Monitorar TOG - CONAMA 393 art 5º
Autorizador: MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO
Comentários: Sot referente ao Sample Manager 9.2 => 1301662

Dados da Amostra

Amostra: 10023005 Certificado da Amostra: 35789
Data da Amostragem: 17/11/2013 00:00 Recebimento no LF: 28/11/2013 23:59
Amostrador:
Data da Autorização: 10/12/2013 08:18
Autorizador: MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO
Local: UO_BC_APMF / P-65
Ponto de Amostragem: Skid de Medição

Resultados

Componente	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	PE-5ED-00125	5	mg/l

Obs.: NA = Não Aplicável

* = resultado em revisão

Parâmetro de monitoramento - Art. 5 Res. CONAMA 393

Data de Amostragem	Amostrador	Comentário
17/11/2013 03:00	CARLOS VINICIUS GUEDES DA SILVA	
17/11/2013 09:00	VICTOR HUGO NUNES DA SILVA	
17/11/2013 15:00	VICTOR HUGO NUNES DA SILVA	
17/11/2013 21:00	CARLOS VINICIUS GUEDES DA SILVA	

Os resultados reportados neste documento referem-se às amostras analisadas. Este BRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do laboratório e do cliente.

Responsável Técnico: Alexandre Magno José da Rocha - CRQ: 01203912 3ª Região

FINAL DE BOLETIM