



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 25/02/2013

Número: 5327

Solicitante : IMY9
Gerência : UN-BC/ATP-N/OP-CH
Número da SOT : 1200536
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : Nayara Caetano Gois - Técnica Química - CRQ: 20604 - M
Técnico Responsável : Ellana de Azevedo Oliveira Rodrigues CRQ: 18709-M - 3ª Região
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 7884022 Data: 02/02/2013 Recebimento: 06/02/2013
Procedência : PCH-1
Local da Amostragem : Saída do vaso 222
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
02:00:00	FLÁVIO RANGEL	CONDIÇÕES NORMAIS
08:00:00	DANIEL	"
14:00:00	DANIEL	"
20:00:00	FLÁVIO	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	<5	mg/L