

Boletim de Resultados Analíticos**Dados da Solicitação**

SOT: **0000017654** Certificado da SOT: **58669**
Solicitante: **MARCIO LOURENCO FERREIRA** Origem da SOT: **UO_BC_ATP_N/PNA-1**
Gerência Solicitante: **UO-BC/ATP-N/OP-NA/GEPLAT-1** Natureza da Amostra: **Água Produzida**
Data de Autorização: **17/12/2013** Objetivo: **Monitorar TOG - CONAMA 393 art 5º**
Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**
Comentários: **Sot referente ao Sample Manager 9.2 => 1300805**

Dados da Amostra

Amostra: **10042907** Certificado da Amostra: **58670**
Data da Amostragem: **01/12/2013 00:00** Recebimento no LF: **04/12/2013 14:33**
Amostrador:
Data da Autorização: **17/12/2013 15:12**
Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**
Local: **UO_BC_ATP_N / PNA-1**
Ponto de Amostragem: **Entrada do Caisson**

Parâmetro de monitoramento - Art. 5 Res. CONAMA 393

Data de Amostragem	Amostrador	Comentário
01/12/2013 02:00	BRUNO CONSTANTINO TALYULI	
01/12/2013 08:00	LIDIANA BARRETO DOS SANTOS	
01/12/2013 14:00	LIDIANA BARRETO DOS SANTOS	
01/12/2013 20:00	BRUNO CONSTANTINO TALYULI	

Resultados

Componente	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	PE-5ED-00236	<4	mg/l

Obs.: NA = Não Aplicável

* = resultado em revisão

Os resultados reportados neste documento referem-se às amostras analisadas. Este BRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do laboratório e do cliente.

Responsável Técnico: Alexandre Magno José da Rocha - CRQ: 01203912 3ª Região

FINAL DE BOLETIM