



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 06/02/2013

Número: 3700

Solicitante : EKUN - EVANDRO
Gerência : UN-BC/ATP-N/OP-NA
Número da SOT : 1300790DEG
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : RAPHAEL JOSE MOTTA MARCELINO - Técnico Químico - CRQ: 03427551 3ª Região
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77
Objetivo : MONITORAR A AGUA DESCARTADA

Número da Amostra : 7891284 Data: 17/01/2013 Recebimento: 23/01/2013
Procedência : PNA-2
Local da Amostragem : Degasser
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
04:00:00	FELLIPE	CONDIÇÕES NORMAIS
10:00:00	GUILHERME	"
16:00:00	FELLIPE	"
22:00:00	GUILHERME	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	<5	mg/L