



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 21/11/2013

Número: 92872

Solicitante : URZK
Gerência : UN-BC/ATP-N/OP-NA/GEPLAT-2
Número da SOT : 1300790
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : M^a Cristina Siqueira Pacheco - Supervisora Operacional da Saybolt - CRQ: 03415702 III
Técnico Responsável : Ellana de Azevedo Oliveira Rodrigues CRQ: 18709-M - 3^a Região
Objetivo : Monitorar a água descartada
Comentários : MONITORAMENTO

Número da Amostra : 8754025 Data: 29/10/2013 Recebimento: 05/11/2013
Procedência : PNA-2
Local da Amostragem : Flotador A
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
04:00:00	JURANDY	CONDIÇÕES NORMAIS
10:00:00	CARLOS	"
16:00:00	CARLOS	"
22:00:00	JURANDY	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	<5	mg/L