



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 24/02/2013

Número: 5221

Solicitante : UPLR
Gerência : UN-BC/ATP-MRL/OP-P18
Número da SOT : 1300391
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : AMANDA MOURA DA SILVA - TECNICO QUIMICO - CRQ: 03425455
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77
Objetivo : Monitorar a água descartada
Comentários : MONITORAMENTO

Número da Amostra : 7870717 Data: 29/01/2013 Recebimento: 06/02/2013
Procedência : P-18
Local da Amostragem : Saída do Skimmer
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
02:00:00	BRUNO	CONDIÇÕES NORMAIS
08:00:00	ISRAEL	"
14:00:00	ISRAEL	"
20:00:00	BRUNO	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	7	mg/L