



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 15/03/2013

Número: 24545

Solicitante : RH7L
Gerência : UN-BC/ATP-MRL/OP-P26
Número da SOT : 1300386
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : Nayara Caetano Gois - Técnica Química - CRQ: 20604 - M
Técnico Responsável : Rutilene da Costa Meirelles CRQ: 03423350 - 3º Região
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 7972601 Data: 01/03/2013 Recebimento: 06/03/2013
Procedência : P-26
Local da Amostragem : Saída do Skimmer
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
02:00:00	ÁLVARO	CONDIÇÕES NORMAIS
08:00:00	CAIO	"
14:00:00	CAIO	"
20:00:00	ÁLVARO	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00236	23	mg/L