



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 04/10/2013

Número: 88221

Solicitante : RH7L
Gerência : UN-BC/ATP-MRL/OP-P26
Número da SOT : 1300386
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : Nayara Caetano Gois - Técnica Química - CRQ: 20604 - M
Técnico Responsável : Fernanda Guimaraes Eickhoff CRQ: 20239 - M - 3ª Região
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 8634374 Data: 22/09/2013 Recebimento: 25/09/2013
Procedência : P-26
Local da Amostragem : Saída do Skimmer
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
02:00:00	PAULO	CONDIÇÕES NORMAIS
08:00:00	BALTAZAR	"
14:00:00	BALTAZAR	"
20:00:00	WENDEL	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	16	mg/L