



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 28/06/2013

Número: 78120

Solicitante : Q022
Gerência : UN-BC/ATP-AB/OP-P31
Número da SOT : 1300369
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : LIUANA MARIA ESTRELA PAJEVIC CARDOSO - - CRQ: 03426496 - 3ª Região
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 8295684 Data: 09/06/2013 Recebimento: 14/06/2013
Procedência : P-31
Local da Amostragem : Saída do Degasser
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
02:00:00	ELZA	CONDIÇÕES NORMAIS
08:00:00	MARCIO	"
14:00:00	MARCIO	"
20:00:00	ELZA	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	11	mg/L