



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 15/08/2013

Número: 83102

Solicitante : Q022
Gerência : UN-BC/ATP-AB/OP-P31
Número da SOT : 1300369
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : AMANDA MOURA DA SILVA - TECNICO QUIMICO - CRQ: 03425455
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 8449106 Data: 27/07/2013 Recebimento: 02/08/2013
Procedência : P-31
Local da Amostragem : Saída do Degasser
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

| Hora da Coleta | Amostrador | Observações |
|----------------|------------|-------------------|
| 02:00:00 | FÁTIMA | CONDIÇÕES NORMAIS |
| 08:00:00 | MARCIO | " |
| 14:00:00 | MARCIO | " |
| 20:00:00 | FÁTIMA | " |

| Ensaio | Técnica | Procedimento | Resultado | Unidade |
|----------------------|------------------------------------|--------------|-----------|---------|
| TEOR DE ÓLEO E GRAXA | GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA | PE-5ED-00125 | 23 | mg/L |