



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 28/08/2013

Número: 84446

Solicitante : CXFO
Gerência : UN-BC/ATP-MRL/OP-P33
Número da SOT : 1300330
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : Nayara Caetano Gois - Técnica Química - CRQ: 20604 - M
Técnico Responsável : Ellana de Azevedo Oliveira Rodrigues CRQ: 18709-M - 3ª Região
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 8497384 Data: 11/08/2013 Recebimento: 14/08/2013
Procedência : P-33
Local da Amostragem : Saída do SLOP BE
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
09:00:00	JOSIAS	CONDIÇÕES NORMAIS
09:00:00	JOSIAS	"
09:00:00	JOSIAS	"
09:00:00	JOSIAS	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	<5	mg/L