

Boletim de Resultados Analíticos**Dados da Solicitação**

SOT: **0000051393** Certificado da SOT: **138412**
Solicitante: **LUIZ GUSTAVO RANGEL DE ALMEIDA** Origem da SOT: **UO_BC_APMF/P-47**
Gerência Solicitante: **UO-BC/APMF/OP-P32-P47** Natureza da Amostra: **Água Produzida**
Data de Autorização: **13/01/2014** Objetivo: **Monitorar TOG - CONAMA 393 art 5º**
Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**
Comentários: **Sot referente ao Sample Manager 9.2 => 1300138**

Dados da Amostra

Amostra: **10128666** Certificado da Amostra: **138413**
Data da Amostragem: **17/12/2013 00:00** Recebimento no LF: **26/12/2013 18:03**
Amostrador:
Data da Autorização: **13/01/2014 11:00**
Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**
Local: **UO_BC_APMF / P-47**
Ponto de Amostragem: **Saída do Flotador A**

Parâmetro de monitoramento - Art. 5 Res. CONAMA 393

Data de Amostragem	Amostrador	Comentário
17/12/2013 00:00	CARLA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA	
17/12/2013 08:00	ROGERIA CRISTINA DA SILVA PALMEIRA	
17/12/2013 16:00	ROGERIA CRISTINA DA SILVA PALMEIRA	
17/12/2013 20:00	CLAUDIA DA SILVA LOPES	

Resultados

Componente	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	PE-5ED-00125	<5	mg/l

Obs.: NA = Não Aplicável

Os resultados reportados neste documento referem-se às amostras analisadas. Este BRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do laboratório e do cliente.

Responsável Técnico: Alexandre Magno José da Rocha - CRQ: 01203912 3ª Região

FINAL DE BOLETIM