



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 10/05/2013

Número: 30193

Solicitante : RTXI
Gerência : UN-BC/ATP-MRL/OP-P32-P47/GEPLAT-47
Número da SOT : 1300138
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : AMANDA MOURA DA SILVA - TECNICO QUIMICO - CRQ: 03425455
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77
Objetivo : Monitorar a água descartada
Comentários : MONITORAMENTO

Número da Amostra : 8127473 Data: 18/04/2013 Recebimento: 26/04/2013
Procedência : P-47
Local da Amostragem : Saída do Flotador B
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

| Hora da Coleta | Amostrador | Observações |
|----------------|------------|-------------------|
| 00:00:00 | ROGÉRIA | CONDIÇÕES NORMAIS |
| 00:00:00 | ROGÉRIA | " |
| 12:00:00 | RAPHAELA | " |
| 16:00:00 | RAPHAELA | " |

| Ensaio | Técnica | Procedimento | Resultado | Unidade |
|----------------------|------------------------------------|--------------|-----------|---------|
| TEOR DE ÓLEO E GRAXA | GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA | PE-5ED-00125 | 8 | mg/L |