



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 20/10/2013

Número: 89950

Solicitante : IMY9
Gerência : UN-BC/ATP-N/OP-CH
Número da SOT : 1300298
Natureza das : Água oleosa.
Autorizada Por : RAPHAEL JOSE MOTTA MARCELINO - Técnico Químico - CRQ: 03427551 3ª Região
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 8699396 Data: 12/10/2013 Recebimento: 15/10/2013
Procedência : PCH-1
Local da Amostragem : Saída do vaso 222
Detalhes P. : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

| Hora da Coleta | Amostrador | Observações |
|----------------|--------------|-------------------|
| 08:00:00 | LACERDA | CONDIÇÕES NORMAIS |
| 08:00:00 | LUIZ EDUARDO | " |
| 14:00:00 | LACERDA | " |
| 20:00:00 | RICARDO | " |

| Ensaio | Técnica | Procedimento | Resultado | Unidade |
|----------------------|------------------------------------|--------------|-----------|---------|
| TEOR DE ÓLEO E GRAXA | GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA | PE-5ED-00125 | 24 | mg/L |