



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 15/10/2013

Número: 89178

Solicitante : VMLQ
Gerência : UN-BC/ATP-N/OP-CH/GEPLAT-2
Número da SOT : 1300573
Natureza das : Água oleosa.
Autorizada Por : RAPHAEL JOSE MOTTA MARCELINO - Técnico Químico - CRQ: 03427551 3ª Região
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77
Objetivo : Monitorar a água descartada
Comentários : MONITORAMENTO

Número da Amostra : 8644514 Data: 25/09/2013 Recebimento: 01/10/2013
Procedência : PCH-2
Local da Amostragem : Saída do V-00222
Detalhes P. : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
04:00:00	ELKE	CONDIÇÕES NORMAIS
10:00:00	JULLIANA	"
16:00:00	JULLIANA	"
22:00:00	ELKE	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	12	mg/L