



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 15/10/2013

Número: 89141

Solicitante : RMBM
Gerência : UN-BC/ATP-N/OP-NA
Número da SOT : 1300805
Natureza das : Água oleosa.
Autorizada Por : RAPHAEL JOSE MOTTA MARCELINO - Técnico Químico - CRQ: 03427551 3ª Região
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 8660255 Data: 30/09/2013 Recebimento: 01/10/2013
Procedência : PNA-1
Local da Amostragem : Entrada do Caisson
Detalhes P. : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
02:00:00	GEREVALDO	CONDIÇÕES NORMAIS
08:00:00	LIDIANA	"
14:00:00	LIDIANA	"
20:00:00	GEREVALDO	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	13	mg/L