



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 05/11/2013

Número: 91405

Solicitante : URZK
Gerência : UN-BC/ATP-N/OP-NA/GEPLAT-2
Número da SOT : 1300790
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : M^a Cristina Siqueira Pacheco - Supervisora Operacional da Saybolt - CRQ: 03415702 III
Técnico Responsável : Ellana de Azevedo Oliveira Rodrigues CRQ: 18709-M - 3^a Região
Objetivo : Monitorar a água descartada
Comentários : MONITORAMENTO

Número da Amostra : 8712803 Data: 16/10/2013 Recebimento: 24/10/2013
Procedência : PNA-2
Local da Amostragem : Flotador B
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
04:00:00	GUILHERME	CONDIÇÕES NORMAIS
10:00:00	FLÁVIA	"
16:00:00	FLÁVIA	"
22:00:00	GUILHERME	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	5	mg/L